



Nr obwodu	ZK	ZK	RP1	RP2	O1	O2	G1
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy	Projekowany ochronnik	Regulator pogodowy	Regulator pogodowy	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	wymiennikowni z RG	przeciwprzepięciowy	nr 1	nr 2	kotłowni	składu opatu	kotłowni
Moc zainst.	max. 28,4 kW	W rozdzielni głównej budynku zabudować B+C	max 0,5 kW	max 0,5 kW	max 0,2 kW	max 0,2 kW	max 2,0 kW

Biuro projektowe <b>AGBAST</b>			Investor Adres	Urząd Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 40, 58–420 Lubawka	Data VIII.2015
Rodzaj inwestycji Adres	PB–Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14, 58–420 Lubawka	Skala –: – –	Przedmiot rysunku	Schemat tablicy TK	Nr rys. E4.1
Stadium	Projekt Wykonawczy		Projektant	mgr inż. Jan Kostrzanowski UAN–VIII–7342/156/94 SLK/IE/1552/02	Podpis:
Branża	Elektryczna				