

LEGENDA:

- Rozdzielnice elektryczne
- A — Oprawa nastropowa LED 40W min. 4000lm
- B — Oprawa nastropowa LED 40W IP65 min. 4000lm
- C — Oprawa nastropowa typu downlight LED 24W IP44
- AW — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W 3h
- AW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego "kierunkowa" LED 3W 3h
- AW1.1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 3W 3h IP65 cold
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- CR — Czujka ruchu 360 stopni
- GSU — Główna szyna uziemiająca
- Wypust elektryczny – zapas przewodu
- Przycisk p.poż – "pożarowy wyłącznik prądu"
- Gniazdo elektryczne 2P+Z 10A/16A, IP44

ProJ.M. Jacek Magiera

Ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GORA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl

	Imię i Nazwisko	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiw.:	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		04.2016	198/DOŚ/15	Stadium:	INST. ELEKTR.
Opracował:					Część:	
Sprawdzający					Skala:	1:100

Zleceniodawca: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W BUKÓWCE w ramach projektu p.n.: "Łączy nas Bóbr – wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturalnego dl aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler"

Tytuł rysunku: **PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA – RZUT PARTERU**, położonego w obr. 0006 (Miszkowice), dz. nr 547/1, 020703_5 (Lubawka – obszar wiejski

Nr rys.: E-2