



Zamontować grzejniki płytowe boczno-zasilane z zaworem termostaticznym grzejnikowym. Przewody w obrębie sanitariatów do grzejników prowadzić po ścianie przykrywane listwami lub w bruzdzie ściany, o ile konstrukcja ścian na to pozwala. Przewody wykonać z miedzi.

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE<br>"PRO-INSTAL"<br>Grzegorz Sułkowski<br>ul. Papieża Jana Pawła II 11A<br>58-400 Kam. Góra | PROJEKT BUDOWLANY REMONTU SANITARIATÓW W BUDYNKU RATUSZA W LUBAWCE.<br>INSTALACIE SANITARNE.<br>ADRES INWESTYCJI: URZĄD MIASTA I GMINY LUBAWKA, PL. WOLNOŚCI 1, 58-420 LUBAWKA.  |  |                           |
|   | Nazwa rys.: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.  |  | Skala: 1:50. Nr rys.: 5S. |
|   | Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY LUBAWKA,<br>PLAC WOLNOŚCI 1,<br>58-420 LUBAWKA  |  | Data: maj 2009            |
|   | PROJEKT<br>OPRACOWAŁ :   | inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI,<br>zm. Kamiona Góra.<br>Upr. Inż. do proj. bud. ogr. w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i uz. : wod., kan., ciepła, went.<br>i gaz. nr 51/10/2007.<br>Czynnik PIB nr ewid. DOŚS0060402. |                           |
| SPRAWDZAJĄCY :  | inż. JACEK SMOLIK,<br>zm. Dąbrowa Górna.<br>Upr. Inż. do proj. bud. ogr. w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i uz. : wod., kan., ciepła, went.<br>i gaz. nr 0570/2007.<br>Czynnik PIB nr ewid. DOŚS0105902. |  |                           |