



OZNACZENIA - PATRZ OPIS TECHNICZNY

Grubości izolacji właściwej
w pomieszczeniu kotłowni [mm] wg PN - 85 /B - 24021

Dn	Temperatura			
	150°C	90°C	70°C	50°C
Ø20	30	20	20	20
Ø25	30	20	20	20
Ø32	40	30	20	20
Ø40	40	30	20	20
Ø50	40	30	20	20
Ø65+80	40	30	30	20

Z.U.T.B "MAK-TECH" s.c. A. Makaś, W. Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWLANY		
	Inwestycja	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim	
	Inwestor	Gmina Lubawka, 58-420 Lubawka, ul. Plac Wolności 1	
	Adres inwestycji	58-420 Chełmsko Śląskie, ul. Rynek 14, DZ. NR 159/13	
	Branża	INSTALACJE SANITARNE	
	Projektant	inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI, zam. Kamienna Góra Upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. instalacyjnej w zakr. sieci, inst. i urz. wod., kan. ciepł., went. i gaz. Nr ewid. 591/01/DUW. Czł. PIIB nr ewid. DOŚ/IS/0069/02.	RYS. nr. 6S
	Asystent projektanta	mgr inż. Karina Frączek zam. Kamienna Góra	SKALA
Nazwa rysunku		SCHEMAT KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE.	Data: GRUDZIEŃ 2007