A	Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
A/AW	Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h
B	Oprawa oświetleniowa asymetrczyna MONZA II 1x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
C	Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
C/AW	Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h
D	Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
D/AW	Oprawa oświetleniowa MONZA II 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h
E	Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1 3h firmy ES-SYSTEM montowana natynkowo na ścianie
F	Oprawa ewakuacyjna MONITOR 1 3h firmy ES-SYSTEM wisząca na linkach
G	Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
G/AW	Oprawa oświetleniowa LATTE NEW 2x54W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym
H	Oprawa oświetleniowa QUASET 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana w suficie podwieszonym
H/AW	Oprawa oświetleniowa QUASET 2x28W z ciepłym startem TL5/840 montowana suficie podwieszonym z modułem awaryjnym 1h
I	Oprawa oświetleniowa FIBRA II 2x36W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo
I/AW	Oprawa oświetleniowa FIBRA II 2x36W z ciepłym startem TL5/840 montowana natynkowo z modułem awaryjnym 1h
RK	Tablica rozdzielcza

Wyłacznik 1-biegunowy p/t

Wyłacznik świecznikowy p/t

Wyłacznik schodowy p/t

Wyłacznik krzyżowy p/t

Wentylator łazienkowy podłączany pod oświetlenie

Wyłacznik p.poż

Czujka ruchu

OZNACZENIE ADRESOWE ODBIORÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1/F1/RG1

- NAZWA ROZDZIELNI
- NUMER OBWODU
- NUMER URZĄDZENIA

UWAGI :

1. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI O IZOLACJI 750V
2. PRZEWODY NA PODŁOŻU MUROWANYM UKŁADAĆ POD TYNKIEM
3. W ŚCIANKACH G/K PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA 320N
4. W POSADZKACH PRZEWODY PROWADZIĆ W RURACH PESZLA WZMACNIANYCH 750N
5. INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3-4x1,5mm2
6. W SANITARIATACH MONTOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY
7. OSPRZĘT MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH W OPISIE



Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie zasilania
Połączenia wyrównawcze

KONSORCJUM FIRM: Z.U.T.B. "MAK-TECH" s.c A.Mokal, W.Wilk ul. Słowackiego 9 Kamienna Góra AM+Biuro projektów architekt Anna Mikino ul. Browarowa 1 58-400 Kamienna Góra	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
	Przedmiot inwestycji	Remont Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce: wymiana instalacji elektrycznej z Al. na Cu: przewody, rozdzielnie, oświetlenie i gniazda - 75%	
	Inwestor	Gmina Lubawka, Plac Wolności 1 58-420 Lubawka	
	Adres inwestycji	Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka Dz. nr 708,	
	Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Ryszard Wiatr PNB/UB-11 /98	RYS. nr E-3
	Asystent projektanta:	mgr inż. Grzegorz Żukowski	SKALA 1:50
	Nazwa rysunku	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - PARTER	DATA Kwiecień 2010