



UWAGI I OZNACZENIA:

1.Instalacje c.o. wykonac z rur PEX/Al/PE

P28 = instalacja c.o. powrót.
= instalacja c.o. Zasilanie

typ grzejnika
wysokość
długość
KP21s-500[1200] - grzejnik firmy Brugman

1,6
+20 °C - numer pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO			
Przedmiot inwestycji	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA SALE LEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISKOWICACH NR 8		
Zlecniodawca	Gmina Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka		
Adres inwestycji	dz. nr 11, obręb Miskowice		
Specjalność Projektanta	INSTALACJE SANITARNE		
Asystent projektanta	inż. Grzegorz Sułkowski upr. 591/01/DUW		
Nazwa rys.	INSTALACJA C.O. I HYDRANTOWA RZUT PARTERU		
Podpis		RYS. nr I-3/Z	
		SKALA 1:100	
		DATA Maj 2012	