

BK.K.271.6.2013

**Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubawce”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W trakcie rozpatrywania otrzymanych wniosków od Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający stwierdził rozbieżności w zapisach dokumentacji budowlanej stanowiącej załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozbieżności o których mowa wyżej dotyczą określenia wymaganych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej pomiędzy wymaganiami określonymi:

- w projekcie budowlanym (Zał. nr 7 do SIWZ, poz. 2.1.3. Nawierzchnia poliuretanowa) oraz w projekcie wykonawczym (Zał. nr 8 do SIWZ, poz. 2.1.3. Nawierzchnia poliuretanowa),

a

- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Zał. nr 9 do SIWZ, str. 36).

W związku z tym, że mniejsze wymagania dla nawierzchni sportowej określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ podjęto decyzję, że obowiązującymi wymaganiami dla nawierzchni są te, które zostały określone w STWiOR stanowiącej załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) uwzględnieniem jedynie korekty następującej omyłki pisarskiej:

- na stronie nr 36 STWiOR wymóg: Wytrzymałość na rozciąganie, jest: „ ≥ 70 Mpa”, a powinno być: $\geq 0,70$ MPa.

UWAGA:

- Przedłużony termin składania ofert: **19 czerwca 2013 r., godzina 10⁰⁰**

- Termin otwarcia ofert: **19 czerwca 2013 r., godzina 10¹⁵**

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Tomasz Kulon