

Gmina Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka
BK.K.271.2.2014

Lubawka, 2014.06.20

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124103 – 2014 na realizację zamówienia p.n.: „Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce – etap VI”

W dniach 17 i 18.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce – etap VI”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

I zestaw pytań:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie w zestawieniu stolarki okiennej PCV kierunków otwierania okien (chyba, że wszystkie okna mają być oknami stałymi)

Odpowiedź:

- okna 01 I i II p - zamontować na wysokości 2,0m nad podłogą.

Wykonać jako 2- skrzydłowe. Prawe okno uchylne, otwierane ręcznie uchylaczem nożycowym, dopuszczonym do obiektów szkolnych, z możliwością zdjęcia blokady dla pozycji mycia (90°). Skrzydło lewe otwierane

- okna 01 I i II p. zamontowane pod oknami j.w. na wys.0,80 m nad podłogą – wykonać jako 2-skrzydłowe otwierane;

- okna 02 parter, I i II p. - zamontować okna na wys. 2,0 m jako 2- skrzydłowe prawe uchylne otwierane ręcznie uchylaczem nożycowym j.w. Skrzydło lewe otwierane.

Okna dolne zamontowane pod oknami j.w. na wys.0,80 m nad podłogą – wykonać jako 2-skrzydłowe otwierane;

- okna 02 piwnica, parter - montować w piwnicy na wys. 2,05 m. nad posadzką oraz na parterze na wysokości 0,80 m jako antywłamaniowe z szybą P4, 2 – skrzydłowe otwierane;

- okna 03 parter i I p. – wykonać jako 1-skrzydłowe prawe. Na parterze okna wykonać jako antywłamaniowe z szybą P4;

- okna 04 II p. – wykonać jako 1-skrzydłowe prawe;

- okna 05 parter – wykonać jako 1-skrzydłowe prawe antywłamaniowe z szybą P4;

- okna 06 I i II p. - zamontować okna na wys. 2,0 m jako 2- skrzydłowe prawe uchylne otwierane ręcznie uchylaczem nożycowym j.w. Skrzydło lewe otwierane.
- okna 06 I i II p. - zamontować pod oknem j.w. na wys. 0,80 m. nad podłogą. Wykonać jako 2-u skrzydłowe otwierane.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy współczynnik $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, podany w opisie należy przyjąć dla całego okna czy tylko dla pakietu szybowego?

Odpowiedź:

Dla całego okna.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację czy okna piwniczne oraz parteru należy uwzględnić jako antywłamaniowe z szybą P4, czy same szyby mają mieć klasę P4 ?

Odpowiedź:

Antywłamaniowe z szybą P4.

Pytanie nr 4:

Proszę o doprecyzowanie grubości oraz rodzaju tynku zewnętrznego. W opisie podany jest tynk o grubości 1,5 mm a na rysunkach o grubości 1,0 mm.

Odpowiedź:

Tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm.

II zestaw pytań:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie informacji czy stolarka drzewiowa zewnętrzna oraz schody zewnętrzne będą wykonywane w tym czy w następnym etapie?

Odpowiedź:

W następnym etapie.

Pytanie nr 2:

Opis techniczny do projektu zakłada wykonanie tynku mineralnego gr. 1,5 mm, natomiast na rysunkach wykonawczych jest opisany tynk gr. 1,0 mm. Jaka wielkość uziarnienia należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź:

1,5 mm

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że tynk mineralny ma być w kolorze białym. Rysunki wykonawcze przewidują tynk w kolorach NCS. W SIWZ jest napisane, że należy wykonać docieplenie elewacji bez kolorystyki. Jeżeli tynk ma być w kolorach podanych na rysunkach wykonawczych to informujemy, że nie ma możliwości wykonania tynku mineralnego barwionego w masie tych kolorach.

Odpowiedź:

Tynk mineralny ma być biały barwiony w masie.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon