



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

WOOS.4240.241.2014.AMK.3

URZĄD MIASTA LUBAWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPEŁNIENIE
28-07-2014
L.dz. 6507/11
Podpis

66
70

Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z dnia 22 lipca 2014 r., znak: WOOS.4240.241.2014.AMK.2, dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R-Boguszów do granicy polsko-czeskiej”**. Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Lubawka. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Bożena Złotowska
Koordynator Stanowisk ds. Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń niezwłocznie na okres 14 dni:

1. Burmistrz Miasta Lubawka, Plac Wolności 2, 58-420 Lubawka
2. Tablica ogłoszeń RDOŚ w miejscu
3. Biuletyn Informacji Publicznej RDOŚ
4. a/a

Wykieszono na tablicy ogłoszeń

30.07.2014 r.

g



**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu**
WOOŚ.4240.241.2014.AMK.2



Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 ze zm.), nawiązując do pisma Burmistrza Lubawki z dnia 23 kwietnia 2014 r.,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.:

**„Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R-Boguszów do granicy polsko-czeskiej”,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

Uzasadnienie

Burmistrz Lubawki wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2014 r. (data wpływu: 25 kwietnia 2014 r., znak: GG.6220.2.2014) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, dla którego wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożył Pan Marek Bazylewicz.

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV, zaliczanej do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, inwestycja ta kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Istniejący i planowany do przebudowy odcinek linii 110 kV S-167 i S-168 przebiega od stacji elektroenergetycznej GPZ R-Boguszów, poprzez tereny gmin: Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Kamienna Góra i Lubawka, do słupa nr 126 znajdującego się przy granicy z Republiką Czeską. Łączna długość tego odcinka wynosi ok. 22,0 km. Zgodnie

z przekazanymi przez Burmistrza Lubawki wypisami i wyrysami z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zaświadczeniami o ich braku, znaczna część nieruchomości, przez które przebiega ww. odcinek linii nie jest objęta ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast na odcinkach, na których takie plany obowiązują, brak jest zapisów dotyczących zakazu przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych.

Pismem z dnia 9 maja 2014 r. (sygn.: WOOŚ.4240.241.2014.AMK), z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o wyznaczeniu nowego terminu rozpoznania wniosku – do dnia 23 maja 2014 r. Kolejno, z powodu stwierdzonych w dokumentacji braków i nieścisłości, dotyczących m.in. oddziaływania w zakresie transgranicznym, oddziaływania pola elektrycznego i magnetycznego oraz oddziaływania na środowisko przyrodnicze, pismem z dnia 21 maja 2014 r. (sygn.: WOOŚ.4240.241.2014.AMK.1) tutejszy organ, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, wezwał Pana Marka Bazylewicza do uzupełnienia *Karty informacyjnej przedsięwzięcia*, wyznaczając jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy – do dnia 23 czerwca 2014 r. Uzupełnienie dokumentacji zostało złożone w dniu 10 czerwca 2014 r., jednak w dalszym ciągu zawierało braki uniemożliwiające zajęcie stanowiska przez tutejszy organ. W związku z tym, pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał do uzupełnienia dokumentacji, wyznaczając jednocześnie kolejny termin załatwienia sprawy – do dnia 31 lipca 2014 r. Ostateczne uzupełnienie zostało przedłożone w dniu 3 lipca 2014 r.

Jak wynika z *Karty informacyjnej przedsięwzięcia [Marek Bazylewicz]* wraz z uzupełnieniami, zadania planowane do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia obejmować będą:

dopuszczalne obciążenie linii równe 135 A. Maksymalne próżnowzwońne natężenie pola elektrycznego w pasie technologicznym wynosi ok. 2,8 kV/m (wartość dopuszczalna 10 kV/m), natomiast maksymalną wartość pola magnetycznego oszacowano na 19,5 A/m (wartość dopuszczalna 60 A/m). W pobliżu najbliższych budynków mieszkalnych, zarówno obecnie, jak i po rozbudowie, wartości natężenie pola elektrycznego i magnetycznego szacowane są także znacznie poniżej wartości dopuszczalnych w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wynoszących odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Podobnie, charakter inwestycji oraz przebieg w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej wyklucza możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust.1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego

przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior i obszary wodno - błotne. Przedmiotowa linia przebiegać będzie w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 i Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010 oraz częściowo przez tereny leśne. Jak wynika z materiałów będących w posiadaniu tut. organu (tj. dokumentacji do projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Kamienne, „Opracowania rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego, wykonanej na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie przez zespół specjalistów pod redakcją dr Krzysztofa Świerkosza” oraz z Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych) w obrębie przedmiotowej linii stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z późn. zm.) – 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* – płaty bogate florystycznie). Natomiast z „Inwentaryzacji ornitologicznej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” [Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009] wynika, iż na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie siedlisk (miejsce gniazdowania i żerowania) gatunków ptaków figurujących w załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (DZ.U. UE.L.10.20.7) m. in. siweczka rzeczna *Charadrius Dubiu*, świerszczak *Locustella naevia*, strumieniówka *Locustella fluviatilis*, dzięcioł zielonosiwy *Picus canus*. Z uwagi jednak na charakter przedsięwzięcia, skalę planowanych prac oraz przy zastosowaniu działań minimalizujących wskazanych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tj.:

- ponowne wykorzystanie warstwy glebowej zdjętej przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty słupów;
- w przypadku braku lokalnej drogi dojazdowej do danego słupa trasa dojazdu zostanie uzgodniona z botanikiem w celu wybrania najbardziej optymalnej drogi dojazdu;
- wycinka pojedynczych drzew i krzewów prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków;
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w innych miejscach wskazanych przez specjalistę;
- zamontowanie na każdym słupie, pod izolatorami straszaków przeciw ptakom typu BK 8300;
- zamontowanie na przewodach odgromowych kul w miejscach wskazanych przez ornitologa;

nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Na podstawie analizy materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz mając na uwadze, że inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej, a także uwzględniając powyższe uwarunkowania i wymienione w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* działania minimalizujące, tutejszy organ uznał, że inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco na środowisko, w tym elementy przyrodnicze i obszary Natura 2000. W związku z powyższym w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dla ww. inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Planowana do przebudowy linia energetyczna na swoim końcowym odcinku przebiega w niewielkiej odległości od granicy z Republiką Czeską – ostatni słup nr 126 położony jest kilkanaście metrów od granicy. Jak wynika jednak z przedłożonego uzupełnienia do *Karty informacyjnej przedsięwzięcia*, prace związane z wymianą słupów i przewodów będą prowadzone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cały sprzęt budowlany użyty przy wymianie słupa krańcowego i naprężaniu przewodów nie będzie przemieszczany poza granicę kraju, natomiast wszelkie odpady zostaną przewiezione do tymczasowego miejsca gromadzenia także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatni słup nr 126 zostanie podłączony do odcinka znajdującego się na terenie Republiki Czeskiej w trakcie prac modernizacyjnych prowadzonych przez stronę czeską. Uwzględniając ww. uwarunkowania, w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



*Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu*

*Halina Liberacka
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Konserwator Przyrody*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Lubawka, Plac Wolności 2, 58-420 Lubawka
2. Marek Bazylewicz, Elektrobud, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa
3. Pozostałe strony postępowania na zasadzie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*
4. a/a