

GG.6220.2.2014

POSTANOWIENIE

Na podstawie oraz art. 63 ust. 2 oraz art.75 ust.4 w związku z art.64 ust.1, art.73 ust.1 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zgodnie z § 3 ust.1 pkt 7 i § 3 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Marka Bazylewicza reprezentującego firmę ELEKTRO-BUD Wschowa działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Wałbrzychu, biorąc pod uwagę opinie organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. WOOS.4240.241.2014.AMK.2)
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze postanowienie z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. ZNS.5513.8.2014);

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko-czeskiej”, które realizowane będzie na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- **Grzędy Górne**- dz. nr 1, 2/12,517,70,182/2,182/1,170,161.
- **Stary Lesieniec**- dz. nr 422/4, 422/6, 421, 420, 413, 414, 151, 135, 126/4, 102, 175, 171, 35, 162, 62, 164, 163/2, 156, 90, 89/3, 79, 80/3, 519, 82, 83, 61, 57, 60, 33, 32, 523
- **Czarny Bór**- dz. nr 105, 103, 106, 107, 108, 110, 109/2
- **Grzędy**- dz. nr 500, 499, 497, 147, 148, 146, 144, 145, 157/3, 158, 150, 516, 152, 162, 119, 163, 164/2, 171, 172, 173, 114, 181, 180, 98, 97, 96, 78, 79, 72, 69, 68, 67, 66/4, 64, 65, 61, 60, 58, 56/1, 57, 55, 53/5, 54, 38, 37, 36/2, 35, 34, 18, 16, 673, 13, 12
- **Dobromyśl**- dz. nr 146/215
- **Gorzyszów**- dz. nr 247, 146, 143/3, 143/4, 143/6, 145/1, 144/3, 144/2, 143/5, 144/1, 89, 96, 87/2, 53, 97/2, 97/4, 100/1, 100/2, 99, 101, 214, 217/3, 227, 225, 224, 235/1, 109, 235/1,147,216,213/8.
- **Olszyny**- dz. nr 568, 674/216, 638, 440, 571, 455, 573, 250/1, 254, 520, 504, 180, 603, 181, 182, 518, 247, 238, 237, 610, 609, 235, 234/2, 607, 510, 219/6, 513, 220/1, 220/2, 220/3, 567, 427, 428/2, 428/1, 429/3, 429/2, 234/1,219/4,219/7,218/3,218/1,567,554,429/3,332,230,235,310,248,179,255
- **Chełmsko Śląskie**- dz. nr 74, 332, 31, 71, 64/1, 63/2,
- **Błazejów**- dz. nr 108, 137/1, 141/4, 159/4, 111/1, 49/10, 73, 112, 70/1, 101, 109, 139, 160, 49/9, 111/2, 141/5, 150, 170/1, 100/2, 170/6, 107/1, 100/3, 159/3, 141/7, 142/1, 156/3,
- **Okrzeszyn**- dz. nr 16/1, 380, 22, 381, 30, 382, 34, 383, 70, 389, 73, 392, 94, 384, 112/1, 363/1, 344/328, 500
- **Uniemyśl** - dz. nr 117, 390, 110, 387, 106, 385, 96, 384, 95, 383, 382/1, 94/3, 381/2, 83/3, 83/4, 352/2, 27/1, 4/4, 349, 348.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2014 roku Pan Marek Bazylewicz działający w imieniu TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie Oddział w Wałbrzychu wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko-czeskiej”

CB

Zgodnie z przedłożoną wraz z wnioskiem kartą informacyjną (wraz z uzupełnieniami), przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie czterech gmin w obrębie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi;

Gmina Boguszków- Gorce:

- **Stary Lesieniec**- dz. nr 422/4, 422/6, 421, 420, 413, 414, 151, 135, 126/4, 102, 175, 171, 35, 162, 62, 164, 163/2, 156, 90, 89/3, 79, 80/3, 519, 82, 83, 61, 57, 60, 33, 32, 523;

Gmina Wiejska Kamienna Góra:

- **Dobromyśl**- dz. nr 146/215;
- **Gorzyszów**- dz. nr 247, 146, 143/3, 143/4, 143/6, 145/1, 144/3, 144/2, 143/5, 144/1, 89, 96, 87/2, 53, 97/2, 97/4, 100/1, 100/2, 99, 101, 214, 217/3, 227, 225, 224, 235/1, 109, 235/1, 147, 216, 213/8;
- **Olszyny**- dz. nr 568, 674/216, 638, 440, 571, 455, 573, 250/1, 254, 520, 504, 180, 603, 181, 182, 518, 247, 238, 237, 610, 609, 235, 234/2, 607, 510, 219/6, 513, 220/1, 220/2, 220/3, 567, 427, 428/2, 428/1, 429/3, 429/2, 234/1, 219/4, 219/7, 218/3, 218/1, 567, 554, 429/3, 332, 230, 235, 310, 248, 179, 255;

Gmina Czarny Bór:

- **Grzędy**- dz. nr 500, 499, 497, 147, 148, 146, 144, 145, 157/3, 158, 150, 516, 152, 162, 119, 163, 164/2, 171, 172, 173, 114, 181, 180, 98, 97, 96, 78, 79, 72, 69, 68, 67, 66/4, 64, 65, 61, 60, 58, 56/1, 57, 55, 53/5, 54, 38, 37, 36/2, 35, 34, 18, 16, 673, 13, 12;
- **Grzędy Górne**- dz. nr 1, 2/12, 517, 70, 182/2, 182/1, 170, 161;
- **Czarny Bór**- dz. nr 105, 103, 106, 107, 108, 110, 109/2;

Gmina Lubawka:

- **Chełmsko Śląskie**- dz. nr 74, 332, 31, 71, 64/1, 63/2;
- **Błaziejów**- dz. nr 108, 137/1, 141/4, 159/4, 111/1, 49/10, 73, 112, 70/1, 101, 109, 139, 160, 49/9, 111/2, 141/5, 150, 170/1, 100/2, 170/6, 107/1, 100/3, 159/3, 141/7, 142/1, 156/3;
- **Okrzeszyn**- dz. nr 16/1, 380, 22, 381, 30, 382, 34, 383, 70, 389, 73, 392, 94, 384, 112/1, 363/1, 344/328, 500;
- **Uniemyśl** - dz. nr 117, 390, 110, 387, 106, 385, 96, 384, 95, 383, 382/1, 94/3, 381/2, 83/3, 83/4, 352/2, 27/1, 4/4, 349, 348.

W dniu 17 marca 2014 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości na terenie wszystkich gmin przez które przechodzi planowana inwestycja.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Lubawka (nr z wykazu 81 /2014).

Planowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej linii WN 110 kV, zaliczanej do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art.75 ust.4 w/w ustawy). W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Lubawka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Opiniując potrzebę konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim postanowieniu z dnia 22 lipca 2014 r. (sygn. WO-OS.4240.241.2014.AMK.2) stwierdził, że dla opisanego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W postanowieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze z dnia 7 maja 2014 r.(sygn. ZNS.5513.8.2014) stwierdził, że dla opisanego w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z przedłożonej przez inwestora karty informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie odcinka linii energetycznej 110 kV S-167 i S-168 od stacji elektroenergetycznej GPZ R- Boguszów, poprzez tereny gmin: Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Kamienna Góra i Lubawka, do słupa nr 126 znajdującego się przy granicy z Republiką Czeską. Łączna długość tego odcinka wynosi ok. 22,0 km.

Zgodnie z wypisami i wyrysami z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zaświadczeniami o ich braku, znaczna część nieruchomości, przez które przebiega ww. odcinek linii nie jest objęta ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast na odcinkach, na których takie plany obowiązują, brak jest zapisów dotyczących zakazu przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych.

Jak wynika z *Karty informacyjnej przedsięwzięcia [Marek Bazylewicz]* wraz z uzupełnieniami, zadania planowane do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia obejmować będą:

- przebudowanie linii napowietrznej dwutorowej 2 x 110 kV S-167 i S-168 od GPZ R-Boguszów do słupa nr 126 położonego przy granicy państwa,
- demontaż istniejących słupów i fundamentów,
- posadowienie w tych samych miejscach nowych fundamentów i słupów,
- zawieszenie przewodów na słupach w istniejącej trasie.

Pas zajęty przez nowy, przebudowany odcinek linii 110 kV wyniesie ok. 22,8 ha, (obecny odcinek zajmuje powierzchnię większą - ok. 28,1 ha), co wynika z planowanego zastosowania nowszej technologii, polegającej na wykorzystaniu słupów o mniejszej rozpiętości przewodów. Wymiana fundamentów linii konieczna jest ze względu na zły stan techniczny istniejących - w ich miejsce zamontowane zostaną fundamenty prefabrykowane. Zrezygnowanie z realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzić będzie do obniżenia jakości przesyłu energii elektrycznej, zwiększenia strat energii oraz do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem linii.

W trakcie realizacji prowadzone będą typowe dla tego typu inwestycji prace budowlane z wykorzystaniem środków transportu i cięższego sprzętu (koparki, dźwigi, wiertnice). Częściowej degradacji ulegać będzie powierzchnia terenu na głównych trasach transportu i w sąsiedztwie fundamentów. Etap przebudowy wiązał się będzie przede wszystkim z wytwarzaniem odpadów, emisją hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych do powietrza. Jak wynika z *Karty informacyjnej przedsięwzięcia*, ww. oddziaływania będą miały charakter tymczasowy o zasięgu ograniczonym do bezpośredniego otoczenia miejsca prowadzenia prac budowlanych. Nie przewiduje się konieczności zorganizowania stałej bazy dla sprzętu budowlanego, a w szczególności gromadzenia na terenie tej bazy dużych ilości paliw do tankowania maszyn, gdyż będą one sukcesywnie przemieszczały się wzdłuż pasa trasy linii, pomiędzy miejscami lokalizacji kolejnych słupów. Surowce oraz prefabrykaty będą na bieżąco dowożone z okolic Boguszowa lub Kamiennej Góry. Głównymi odpadami, które mogą być wytwarzane na etapie budowy będą odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek fundamentów (170101), żelazo i stal (170405), gleba i ziemia (170504), zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (170904), a także odpady opakowaniowe. Znaczna część z ww. odpadów będzie przekazywana do odzysku lub do wykorzystania do poprawy jakości lokalnych dróg dojazdowych, natomiast pozostałe odpady będą przekazywane uprawnionym do ich odbioru podmiotom. Biorąc pod uwagę charakter planowanych prac, brak ścieków przemysłowych oraz fakt, że nowe fundamenty będą stawiane w miejscu istniejących, nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

W przypadku przedmiotowej linii 110 kV istniejąca zabudowa znajduje się poza terenem pasa technologicznego, zatem brak jest możliwości przekroczenia dopuszczalnych wartości pola elektrycznego i magnetycznego w środowisku, co zostało poparte obliczeniami uwzględniającymi najwyższe dopuszczalne napięcie robocze linii (123 kV) oraz największe dopuszczalne obciążenie linii równe 735 A. Maksymalne prognozowane natężenie pola elektrycznego w pasie technologicznym wynosi ok. 2,8 kV/m (wartość dopuszczalna 10 kV/m), natomiast maksymalną wartość pola magnetycznego oszacowano na 19,5 A/m (wartość dopuszczalna 60 A/m). W pobliżu najbliższych budynków mieszkalnych, zarówno obecnie, jak i po rozbudowie, wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego szacowane są także znacznie poniżej wartości dopuszczalnych w miejscach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wynoszących odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m. Podobnie, charakter inwestycji oraz przebieg w znacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej wyklucza możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior i obszary wodno - błotne. Przedmiotowa linia przebiegać będzie w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Góry Kamienne PLH020038 i Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie PLB020010 oraz częściowo przez tereny leśne. Jak wynika z materiałów będących w posiadaniu RDOŚ we Wrocławiu (tj. dokumentacji do projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Kamienne „Opracowania rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk z załączników I/II Dyrektywy 92/43/EEC (Natura 2000) w 45 proponowanych Specjalnych Obszarach Ochrony na terenie województwa dolnośląskiego, wykonanej na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie przez zespół specjalistów pod redakcją dr Krzysztofa Świerkosza" oraz z Powszechnej Inwentaryzacji w Lasach Państwowych) w obrębie przedmiotowej linii stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EEG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp. 15-2-102 z późn. zm.) - 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), 6230 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* - płaty bogate florystycznie). Natomiast z „Inwentaryzacji ornitologicznej proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Góry Izerskie i Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie" [Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009] wynika, iż na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie siedlisk (miejsc gniazdowania i żerowania) gatunków ptaków figurujących w załączniku / Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (DZ.U. UE.L. 10.20.7) m. in. siweczka rzeczna *Charadrius Dubiu*, świerszczak *Locustella naevia*, strumieniówka *Locustella fluyiatis*, dzięcioł zielonosiwy *Picus canus*. Z uwagi jednak na charakter przedsięwzięcia, skalę planowanych prac oraz przy zastosowaniu działań minimalizujących wskazanych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tj.:

- ponowne wykorzystanie warstwy glebowej zdjętej przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty słupów;
 - w przypadku braku lokalnej drogi dojazdowej do danego słupa trasa dojazdu zostanie uzgodniona z botanikiem w celu wybrania najbardziej optymalnej drogi dojazdu;
 - wycinka pojedynczych drzew i krzewów prowadzona będzie poza okresem lęgowym ptaków;
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w innych miejscach wskazanych przez specjalistę;
 - zamontowanie na każdym słupie, pod izolatorami straszaków przeciw ptakom typu BK 8300;
 - zamontowanie na przewodach odgromowych kul w miejscach wskazanych przez ornitologa;
- nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Na podstawie analizy materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz mając na uwadze, że inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej, a także uwzględniając powyższe uwarunkowania i wymienione w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* działania minimalizujące, uznano, że inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco na środowisko, w tym elementy przyrodnicze i obszary Natura 2000. W związku z powyższym w po szczegółowej analizie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze ustalono, że dla planowanej realizacji inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt dla ochrony których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Planowana do przebudowy linia energetyczna na swoim końcowym odcinku przebiega w niewielkiej odległości od granicy z Republiką Czeską- ostatni słup nr 126 położony jest kilkanaście metrów od granicy. Jak wynika jednak z przedłożonego uzupełnienia do *Karty informacyjnej przedsięwzięcia*, prace związane z wymianą słupów i przewodów będą prowadzone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cały sprzęt budowlany użyty przy wymianie słupa krańcowego i naprężaniu przewodów nie będzie przemieszczany poza granicę kraju, natomiast wszelkie odpady zostaną przewiezione do tymczasowego miejsca gromadzenia także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatni słup nr 126 zostanie podłączony do odcinka znajdującego się na terenie Republiki Czeskiej w trakcie prac modernizacyjnych prowadzonych przez stronę czeską. Uwzględniając uwarunkowania w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego lokalne i możliwe do przewidzenia oddziaływanie, w opinii uprawnionych organów uznano, że dla realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt ww. obszarów Natura 2000.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Lubawka postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubawka, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.



Otrzymują:

1. Marek Bazylewicz "ELEKTROBUD" Sp. z o.o. Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa
2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Wałbrzychu ul: Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych
3. Urząd Gminy w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra
4. Urząd Gminy Czarny Bór ul: XXX- lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór
5. Urząd Miasta Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce
6. Urząd Miasta Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

0/3-

Do wiadomości:

1. PPIS Kamienna Góra, ul: Sienkiewicza 5, 58-400 Kamienna Góra
2. RDOŚ Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
3. a/a

Sprawę prowadzi: Jowita Martyńska

kontakt: UM Lubawka pok. nr 15 II p.
Referat Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
tel: (0-75) 74-11-588 w. 32
fax: (0-75) 74-11-262
e-mail: ochrona-srodowiska@lubawka.net.pl



URZĘDNIK

mgr inż. Jolanta Białon

Handwritten initials