



KOMORY FILTRACYJNE  
1:50



5	Barjerka stalowa		wyk. warsztatowe
4	Przedłużenie trzpienia	2	Nr. kat. 497/7
3	Przepustnica zaporowa do zabudowy w ziemi $\phi 150$	2	Nr. kat. 497/2
2	Żwir gruboziarnisty o uziarnieniu 0,8–2,0mm		
1	Filtr okładzinowy $\phi 110$ l=1900mm	2	I.G.O. POLTEGOR
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	IŁOŚĆ	NORMA, KATAL.

Pracownia Projektowa PROJSAN 51-124 Wrocław ul. Jutrosińska 9 tel./fax (071) 3527734 e-mail : projsan@o2.pl			
Nazwa i adres obiektu : Projekt wykonawczy –Ujęcie wody, stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice			
Projektant :	Numer uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Elżbieta Żytkiewicz	768/80 J.G.	VII 2005	
Sprawdzający :			
mgr inż. Zdzisław Żytkiewicz	1065/82 J.G.	VII 2005	
Przedmiot rysunku :	Skala :	Numer rysunku :	
KOMORY FILTRACYJNE	1:50	29	