

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
we WROCŁAWIU

URZĄD MIASTA LUBAWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO

17-04-2015

L.dz. 3518 Ilość zał. 1

Podpis

Załącznik nr 4

BK/DM

98742-4567-2-R

BK-K

ldz. 956/15

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎(075) 752 68 65, 767 63 85

dwkz-jg@dwkz.pl

BIP <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

JG/N.5183.337.2015.KŚ
L.dz. 10785/15

Jelenia Góra 14 kwietnia 2015 r.

Urząd Gminy Lubawka

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.03.2015 r., sygn. BK.K.3040.4.2015, dotyczące wyrażenia opinii w sprawie prac remontowych planowanych do wykonania w zabytkowym Ratuszu w Lubawce, w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, że przy realizacji powyższych prac należy przestrzegać następujących zasad:

- nową stolarkę okienną, jak również i drzwiową, należy wykonać z drewna, na wzór obecnie istniejącej;
- nie dopuszcza się możliwości obłożenia elewacji ratusza od zewnątrz płytami styropianowymi, należy rozważyć przejście jednego z systemów docieplenia wewnętrznego;
- jeżeli w salach występują sklepienia kolebkowe, krzyżowe lub inne tego typu, nie można ich obkładać materiałami termoizolacyjnymi;
- do pokrycia dachu należy zastosować dachówkę ceramiczną;
- należy sporządzić projekt budowlany i przedłożyć do uzgodnienia w Delegaturze WUOZ.

Jednocześnie informujemy, że powyższa opinia nie stawia uzgodnienia zamierzenia budowlanego i nie zwalnia inwestora od obowiązku uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia robót, stosownie do przepisów prawa budowlanego, jak również uzyskać zezwolenie konserwatorskie w Delegaturze WUOZ.

Z poważaniem

KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniej Górze

mgr Wojciech Kopańczyński