



OZNACZENIA

- RO Rozdzielnica oświetleniowa - projektowana
- M1..M12 Maszt oświetleniowy o wysokości 10m z dwoma asymetrycznymi oprawami LED - według opisu
- Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm układana min. 15cm poniżej kabli i kanalizacji (według N-SEP-E-004)
- Zacisk kontrolny - połączenie masztu, konstrukcji itp z uziomem

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilinicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pienski, tel. 696 486 906, amibud@gmail.com			Branża: elektryczna	Skala: 1:500
Inwestycja: REMONT OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W LUBAWCE, UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 6A, DZ. NR 257/1, OBR. 0002 LUBAWKA_2		Inwestor: GMINA LUBAWKA PLAC WOLNOŚCI 1 59-420 LUBAWKA	Data: marzec 2015	Nr rys. E-5
Projektantów: mgr inż. Cezary Ilinicki			Podpis:	
Uprawnienia:			28/98/JG	
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIENI				