

Wykonawcy zainteresowani  
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 87427 – 2015 na realizację zamówienia p.n.:  
„Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej  
przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce

W dniu 22 czerwca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Modernizacja obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a w Lubawce”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję:

Pytanie:

Czy dopuszcza się nawierzchnie o niżej podanych parametrach, oraz próbkę o wymiarach 16\*8 w miejsce próbki 10\*10

PARAMETR

1. Tarcie ( opór poślizgu ), stopnie, PTV  $\geq 83$  ( stan suchy )  
 $\geq 58$  ( stan mokry )
2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm<sup>2</sup>  $\geq 0,97$
3. Wydłużenie podczas zerwania, %  $\geq 49$
4. Odporność na zużycie, Taber, g  $\leq 3,02$
5. Amortyzacja, % ( 23 st. C )  $\leq 42$
6. Odkształcenie pionowe, mm ( 23 st. C )  $\leq 2,6$

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji pełnowymiarowych stadionów lekkoatletycznych (bieżnia okrężna o obwodzie 400 m, z minimalną liczbą 4/6 torów, z płytą boiska z trawy naturalnej), na których zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni. Czy zamawiający dopuści przynajmniej jeden z wykonanych obiektów posiadał wszystkie skocznie i rzutnie i co najmniej jeden z wykonanych obiektów uzyskał certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach do SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Burmistrz Miasta Lubawka  
/-/ Ewa Kocemba