



| Legenda | |
|---------|------------------------------------|
| | - drut odgromowy fi 8mm |
| | - złącze |
| | - złącze kontrolne |
| | - uziom |
| | - złącze rynnowe |
| | - złącze kontrolne |
| | - Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm |

"MAG" BIURO PROJEKTÓW
inż. Alfred Michno
ul. Jeleniogórska 46c, Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail amplius.biuroprojektow@gmail.com
www.architekci-amplus.pl

Zadanie:
**Rozbudowa z przebudową
budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Lubawce
ANEKS**

inwestor: **Gmina Lubawka, Plac Wolności 1
58-420 Lubawka**

adres inwestycji: **Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Dz. nr 708 - obr. Lubawka**

projektant główny:
mgr inż. Krzysztof Zawadzki upr
nr 173005/13 w specjalności
elektrycznej bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. Andrzej Zawadzki upr
nr 17797 w specjalności
elektrycznej bez ograniczeń

temat rysunku:
INSTALACJA ODGROMOWA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| branża: ELEKTRYCZNA | faza: PB |
|-------------------------------|--------------------|

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| data edycji: PAŹDZIERNIK 2015 | skala rysunku: 1:100 | nr rysunku: E/7 |
|---|--------------------------------|---------------------------|