



Legenda	
	- drut odgromowy fi 8mm
	- złącze
	- złącze kontrolne
	- uziom
	- złącze rynnowe
	- złącze kontrolne
	- Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm

"MAC"

BIURO PROJEKTÓW
inż. Alfred Michno
ul. Jeleniogórska 46c, Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com
www.architekci-amplus.pl

zadanie:

**Rozbudowa z przebudową
budynku Zespołu Szkół
Publicznych w Lubawce
ANEKS**

inwestor:

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

adres inwestycji:

Lubawka, ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka
Dz. nr 708 - obr. Lubawka

projektant główny:

mgr inż. Krzysztof Zawadzki upr
nr 173/DOŚ/13 w specjalności
elektrycznej bez ograniczeń

Sprawdzający:

mgr inż. Andrzej Zawadzki upr
nr 17/07 w specjalności
elektrycznej bez ograniczeń

temat rysunku:

INSTALACJA ODGROMOWA

branża:

ELEKTRYCZNA

faza:

PW

data edycji:

PAŹDZIERNIK
2015

skala rysunku:

1:100

nr rysunku:

E/7