



**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu**

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat: (71) 337 88 88

Fax: (71) 328 50 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl

www.wroclaw.rzgw.gov.pl

NIP: 898-20-13-651

Dbamy o przyszłość naszych wód

Podgórzyn, dnia 10 marca 2017r.

Wasz znak:

Nasz znak: NWP-4121/ 17 /17

Biuro Inżynierii Lądowej „K-B”

Ul. Zarieczna 7/1

58-570 Jelenia Góra

Dotyczy: Zgody na odprowadzanie wód opadowych do potoku Czarnuszka w km 0+670 w m. Lubawka.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Podgórzynie informuje, że aby uzyskać naszą pozytywną opinię w sprawie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Krótkiej, Jagiellońskiej, i Wiejskiej w Lubawce do potoku Czarnuszka w km 0+670, należy uzupełnić przedłożoną dokumentację o:

- 1) Oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa za potwierdzeniem zgodności;
- 2) Mapę orientacyjną w skali 1:10 000 z zaznaczonym wylotem;
- 3) Krótki opis techniczny rozwiązań projektowych wraz z technologią wykonania robót;
- 4) Mapę ewidencyjną gruntów przyległych do cieku z oznaczoną lokalizacją wylotu, aktualny wypis z ewidencji gruntów;
- 5) Geodezyjny przekrój poprzeczny koryta cieku w miejscu kolizji, sporządzony przez uprawnioną osobę, z podaniem rzędnych: zwierciadła wody, dna koryta, istniejącego wylotu wraz z ubezpieczeniem dna koryta;
- 6) Rysunki konstrukcyjne wylotu wraz z naniesieniem istniejących i/lub projektowanych umocnień brzegowych i dennych na długości po 2,5 m w górę i w dół cieku licząc od osi wylotu;
- 7) Obliczenia hydrologiczne dot. potoku i odprowadzanych ścieków, wraz z analizą wpływu ilości i jakości wprowadzanych substancji na stan istniejący rozpatrywanej jednolitej części wód powierzchniowych, zgodnie z §4 ust. 3 oraz z §6 ust. 1 pkt 2 *Rozporządzenia nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.*

Wprowadzane do potoku Czarnuszka ścieki powinny spełniać wymogi zawarte w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz.U. z 2014 Nr 0, poz. 1800).

Szczegółową opinię w sprawie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do potoku Czarnuszka wydamy po przedłożeniu powyższych dokumentów.

Przedmiotowe pismo nie stanowi podstawy do dysponowania nieruchomością gruntową, na której inwestycja będzie realizowana.

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawę prowadzi:

Edyta Palmerska – specjalista ds. utrzymania wód i urządzeń wodnych

Tel (75) 752 85 67

**Kierownik Nadzoru Wodnego
w Podgórzynie**

mgr inż. Janusz Pośpiech

RZGW we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej z siedzibą w Lwówku Śląskim

Nadzór Wodny w Podgórzynie

adres: ul. Nowa 6B, 58-562 Podgórzyn

tel. (75) 752 85 60 / fax (75) 752 85 61