

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

IGKiP.K.271.2.10.2018

Lubawka, dnia 27.04.2018 r.

Wykonawcy zainteresowani
ogłoszonym przetargiem

Dotyczy przetargu: „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 544468-N-2018 z dnia 2018 – 04 - 13

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję:

Pytanie nr 1:

Czy przy wymianie okien dotyczy etapu I zamówienia Zamawiający dopuszcza, bądź przewiduje montaż nawiewników okiennych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania przy wymianie okien w etapie I montażu nawiewników okiennych, które zostały przewidziane do zamontowania w 3 etapie projektu pn. “Przebudowa części pomieszczeń budynku”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje wymianę okienek połaciowych?

Odpowiedź:

W zakresie prac należy ująć wymianę okienek połaciowych w liczbie – 10 sztuk.

Pytanie nr 3:

Czy w I etapie projektu uwzględniono wymianę nawierzchni wokół budynku Ratusza? Czy przed wejściem do budynku Zamawiający zaplanował uzupełnienie płyty granitowej?

Odpowiedź:

Przed wejściem do budynku zabytkowego Ratusza należy uzupełnić płyty granitowe bezpośrednio przy drzwiach wejściowych.

Pytanie nr 4:

Proszę o sprecyzowanie klasy odporności stolarki okiennej i drzwiowej na włamanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje szczegółowych parametrów określających klasę odporności anywłamałości stolarki okiennej i drzwiowej. Parametry powinny być **zbliżone** do:

- w wypadku stolarki drzwiowej RC3 (szklenie jeśli jest klasa P5A, VSG 44.6-PVB2 tafle szkła 4mm oraz sześć warstw folii) z zastosowaniem atestowanych wkładek i zamków antywłamaniowych w ilości dwóch sztuk 1 kpl. drzwi,
- w wypadku stolarki okiennej RC2 (szklenie P4A, VSG 44.4 2 tafle szkła 4mm oraz cztery warstwy folii, 55.4 – PVB)

Pytanie nr 5:

Prosimy o ponowne sprecyzowanie jakie uprawnienia powinna posiadać osoba nadzorująca prace remontowe przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na roboty budowlane pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce" w zakresie uprawnień jakie powinna posiadać osoba nadzorująca prace remontowe zamówienia w szczególności zawarte w załączniku numer 8 do niniejszego dokumentu Zamawiający wymaga, aby osoba nadzorująca ww. Prace posiadała uprawnienia zgodne z zapisami treści art 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), który mówi o: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Burmistrz Miasta Lubawka
/-/ Ewa Kocemba

