



## BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka  
tel. 75 74 11 588; 75 74 11 590 fax 75 74 11 262  
[www.lubawka.eu](http://www.lubawka.eu) e-mail: [lubawka@lubawka.eu](mailto:lubawka@lubawka.eu)



Lubawka, dnia 19 sierpnia 2020 r.

ROŚiMRW.1431.3.2020

**Pan Michał Ołdak**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Lubawce**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 5 sierpnia 2020 roku, dotyczącą zanieczyszczenia wód potoku Czarnuszka przepływającego przez Lubawkę obok mostka na ul. Browarnej, informuję że przeprowadzono działania sprawdzające w zgłoszonym temacie.

W dniu 10 sierpnia 2020 roku wystąpiono pisemnie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce o przeprowadzenie kontroli części zarządzanego systemu kanalizacji. W dniu 14 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, zgodnie z którą widoczna rura spustowa do rzeki jest elementem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z odwodnienia gruntu dróg oraz odprowadzeniem wód deszczowych z rynien w obrębie ulic: Kościuszki, Krótka, Karkonoska i Cmentarna. Spółka jako zarządca sieci kanalizacji zaproponowała wspólne zbadanie przebiegu kanalizacji deszczowej w celu ewentualnego rozdzielenia fragmentów sieci.

Wspólna kontrola pracowników tut. Urzędu i Spółki „Sanikom” została przeprowadzona w dniu 19 sierpnia 2020 roku w zakresie przebiegu kanalizacji wpływającej do potoku „Czarnuszka” w rejonie mostku. Podczas barwienia zawartości ścieków w wyżej położonej części kanalizacji stwierdziliśmy, że odpływ jest elementem kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicach: Zielona, Karkonoska i Cmentarna. Opisany w interpelacji napływ nieczystości mógł być spowodowany wylaniem nieczystości bezpośrednio do kratki deszczowej bądź w niezlokalizowanym miejscu, gdzie do kanalizacji dostaje się woda gruntowa. W dniu dzisiejszym pracownicy Przedsiębiorstwa przełączyli końcowy element w/w kanalizacji bezpośrednio do głównej sieci kanalizacyjnej w ulicy Zielonej. Zasadnym jest uwzględnienie tego odcinka kanalizacji deszczowej do przebudowy, jeżeli będą prowadzone jakieś prace budowlane w tym rejonie, bo wody opadowe nie powinny być „mieszane” ze ściekami sanitarnymi.

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

Sprawę prowadzi:  
Jowita Martyńska  
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia  
Geodezji i Rozwoju Wsi  
tel. 516 317 090  
e-mail: [martynska.jowita@lubawka.eu](mailto:martynska.jowita@lubawka.eu)